

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**

Адрес: адресатом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области») по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Сельскохозяйственная, д.2. Тел: (495) 588-42-11 Факс: (495) 588-42-24 E-mail: [centr@zdrav.mosreg.ru](mailto:centr@zdrav.mosreg.ru)  
 Телефон Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и санитарного надзора: 8(495) 99-01-008/121 по 18.09.2012  
 Сторожевой код доступа при входе на территорию: Д-П-1-4264-01-40 время до 23.07.2015

141014, Московская область, г. Мытищи, ул.Сельскохозяйственная, д.2. Тел: (495) 588-42-11 Факс: (495) 588-42-24 E-mail: [centr@zdrav.mosreg.ru](mailto:centr@zdrav.mosreg.ru)  
 1040 5029081629 КЭП: 502901000 ОГРН: 50150084209147

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
 № 97 от 2 февраля 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (завода): ОАО "Голландский керамический завод"
2. Юридический адрес: 143041, РФ, Московская область, п.Голландия Одановский р-н Заводской пр-т д.25
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кирпичи лицевой пустотелый (полнотелый) размерами 250x120x65 мм, 250x60x65 мм, 250x120x88, 250x85x65 мм, 250x85x88 мм толще, толще, серый; дата выработки: 25.12.2014; номер партии: 437; объем партии: 200 тыс. шт
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОАО "Голландский керамический завод", 143041, РФ, Московская область, п.Голландия Одановский р-н Заводской пр-т д.25 **г.г.р.м. РОССИЯ**
5. Место отбора: ОАО "Голландский керамический завод" 143041, РФ, Московская область, п.Голландия Одановский р-н Заводской пр-т д.25, площадка складирования готовой продукции
6. Условия отбора, доставки  
 Дата и время отбора: 26.01.2015 11:30  
 Ф.И.О., должность: Иванова Г.А. - Нач. ТЛ  
 Условия доставки: Автоперевозом  
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2015 10:40  
 ИД на отбор проб: - "Заказчиком не указан." ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 155  
 Цель проведения испытаний: внутренний контроль
8. ИД на продукцию: ГОСТ 530-2012
9. ИД регламентирующей объем лабораторных испытаний и их выписку: "Ед. СанЭпИ" проб., утв. решением №299"
10. Код образца (пробы): 07.15.97 /1

**11. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бета-гамма-спектрометрический комплекс "Прогресс-БГ"	0722	03-0239 01	13.05.2015

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
<b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образцы поступили 26.01.2015 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 97 - 5 дата начала испытаний 29.01.2015 11:54 дата выдачи результата 02.02.2015 10:37					
1	K-40	Бк/кг	570±80	не нормируется	ММА "Спектр-гамма-09"
2	Ra-226	Бк/кг	93±12	не нормируется	ММА "Спектр-гамма-09"
3	Th-232	Бк/кг	59,0±9,0	не нормируется	ММА "Спектр-гамма-09"
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	221±18	не более 370	ММА "Спектр-гамма-09"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хузрина Е. Ю. Начальник отделения отбора, складирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ  
 ИИ



*(Handwritten signature)*  
 Козлов А.В.