

Федеральное государственное учреждение

«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Министерства обороны Российской Федерации»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.РУ.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 1024-01-33

дата 31.01.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

ООО «Дёке Экстружи»

Адрес: РФ, 141800 г. Московская обл., Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59

Организация-получатель:

ООО «Дёке Экстружи»

Адрес: РФ, 141800 г. Московская обл., Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59

Наименование продукции:

Панели стеновые из полипропилена типа «Фасадные панели» марки «Дёке»

Изготовлена в соответствии:

ТУ 5772-003-75232662-2011

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

Доверенность, ТУ 5772-003-75232662-2011, регистрационные документы, макет этикетки

Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 627-01-АЛ от «25» января 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, баллы	0	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	6	15
Ацетальдегид, мг/м ³	не обнаружен	0,01
Спирт изопропиловый, мг/м ³	0,03	0,2
Спирт метиловый, мг/м ³	0,008	0,5
Формальдегид, мг/м ³	не обнаружен	0,01

Состав:

полипропилен

Область применения:

для наружной облицовки жилых, административных зданий и других объектов

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, изложенная на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, установленных в установленном порядке

Продукция:

Панели стеновые из полипропилена типа «Фасадные панели» марки «Дёке»
соответствует (не-соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (гл. II, разд. 6, п. 3.1, 3.4, пр. 6.1).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров