

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-PL.ПБ25.В.03356

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006471

"Profile VOX Sp. z o.o. Sp. k.". Адрес: ul. Gdynska 143, 62-004 Czerwonak, Польша. Тел/факс: +48618121001. E-mail: profile@vox.pl.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Profile VOX Sp. z o.o. Sp. k.". Адрес: ul. Gdynska 143, 62-004 Czerwonak, Польша. Тел/факс: +48618121001. E-mail: profile@vox.pl.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности", Адрес: 141315, РОССИЯ, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, Фактический адрес: 117105, РОССИЯ, город Москва, ш. Варшавское, д. 16, корпус 1, офис 8, Телефон: +74994098725, Факс: +74994098725, E-mail: incor@certage.ru; kapranov@certage.ru, ТРПБ.RU.ПБ25, 31.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Строительные отделочные материалы из ПВХ толщиной от 0,5 мм до 30 мм, ламинированные и не ламинированные, белые неокрашенные или цветные окрашенные, т.м. "VOX": плитуса напольные высотой от 25 мм до 100 мм; стеновые и цокольные панели, сайдинг, подоконники, планки, уголки, заглушки и комплектующие изделия к ним. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22 4900

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ5: группа горючести по ГОСТ 30244 - Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - Д3, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3588-С/ТР от 19.10.2015 г., ТРПБ.RU.ИН14, Испытательный центр "ТПБ ТЕСТ" Общества с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности", от 20.08.2015. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Акт о результатах анализа состояния производства № 2868-АП от 29.09.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2015 по 18.10.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Ю.Н. Гришин
инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов
инициалы, фамилия