

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-GR.ПБ37.В.01915

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Maris Polymers S.A.

Адрес: Industrial Area of Inofita, Viotias, 32011, VAT No. EL 999528243, Греция.

Телефон +302262 032918-9, факс +302262032040.

№ 0015409

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Maris Polymers S.A.

Адрес: Industrial Area of Inofita, Viotias, 32011, VAT No. EL 999528243., Греция.

Телефон +302262 032918-9, факс +302262032040.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР": 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие эксплуатируемой кровли материалами системы Mariseal (грунт «Mariseal AQUA Аквапраймер» с расходом 0,2 кг/м<sup>2</sup> + «Mariseal 250» с расходом до 1,6 кг/м<sup>2</sup> + «Mariseal 250» с расходом до 0,8 кг/м<sup>2</sup> + песок кварцевый фракцией 0,8+1,2 мм с расходом до 2,5 кг/м<sup>2</sup> + «Mariseal 420» с расходом до 0,8 кг/м<sup>2</sup>), выпускаемое по «Технологическому регламенту ремонта кровли и устройства гидроизоляционной системы покрытий МАРИС ПОЛИМЕР». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7500

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3214 90 000 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4906/РС от 25.11.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10811 от 01.12.2016 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.12.2016 по 07.12.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

подпись, факсимиле

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

подпись, факсимиле

