

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02200

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013961

Закрытое акционерное общество "Многопрофильная производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК "КРЗ")
 Адрес: Россия, 390017, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом18. ОГРН: 1026201099704.
 Телефон: 84912346606. Факс: 84912342031. E-mail: oib@krg.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Многопрофильная производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК "КРЗ")
 Адрес: Россия, 390017, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом18. ОГРН: 1026201099704.
 Телефон: 84912346606. Факс: 84912342031. E-mail: oib@krg.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа Пожарная Безопасность")
 Адрес: 301190, Тульская область, г. Донской, ул. Героинструкторов, д.1, 69А. Адрес места осуществления деятельности: 301190, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Героинструкторов, д.1, Литер А, ОГРН: 1107134016186. Телефон: +74874656553, +74852601666. Факс: +74874656553. E-mail: info@alfarb.ru
 Алгоритм аккредитации № TR16.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 19.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
 изготавливаемый на стеклооснове Гидростеклохолл, марок
 Гидростеклохолл К, Гидростеклохолл П, толщиной от 2
 мм до 4 мм, выпускаемый по ТУ 5774-011-00287912-2008
 с Идм. №1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7403

код ЕКПС:

код ТН ВЭД, России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 186-ФЗ, от 23.06.2014 № 180-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ). Группа горючести – Г4 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-04, группа воспламеняемости – В3 (неквоспламеняемые) по ГОСТ 30403-96, группа распространения пламени – РП4 (слабо распространяющиеся) по ГОСТ Р 51532-97. Класс пожарной опасности строительного материала КМБ.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 552-С/ТР-16 от 20.08.2016 г. Испытательная лаборатория
 Общества с ограниченной ответственностью "Альфа Пожарная Безопасность" № TR16.RU.ИИ41 от
 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) №
 РОСС.RU.ИСО.К00286 от 15.01.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.08.2016

по 25.08.2019

Исполнитель (заступитель руководителя)
 Отдела по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомозов

Е.И. Ухарова